

**Przedmiot zamówienia : Przebudowę systemu ciepłowniczego Miasta Konina –
Zadania C, D i E – w tym zadania C4, C6, C14, C16b- etap II, D1,D2,D15abcR, D16a,
E3a,E3b,E3c –
nr sprawy PZP 001/2020.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2017r. z wykorzystaniem postanowień przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1843).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin - Działanie 1.5. współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z pytaniami Wykonawców :

Pytanie 1. Według formularza ofertowego jest: „Składniki cenotwórcze dla robót opisanych w SIWZ - Część IV pkt. 15.9.3 :”

Pytanie Wykonawcy:

Czy odesłanie jest prawidłowe? Przywołany pkt. dotyczy podwykonawstwa.

Wykonawca prosi o sprawdzenie czy nie powinno być odesłanie do pkt. 15.8.3?

Pytanie 2. Par. 5 ust. 4 – personel wykonawcy – prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż zgoda zamawiającego na zmianę personelu nie dotyczy przypadków niezależnych od wykonawcy – na przykład, gdy dana osoba zakończy współpracę z wykonawcą lub będzie przebywała na dłuższym zwolnieniu.

Pytanie 3. Par. 8 ust. 3 – Wykonawca zwraca się o usunięcie zapisu, gdyż Zamawiający może żądać wykonania robót dodatkowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę – par. 3 ust. 25 oraz zapisów dotyczących kar – par. 12 ust. 1 pkt. h)

Pytanie 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie kary w par. 12 ust. 1 pkt. g) – jest ona rażąco wysoka.

20/20.02.2018

Pytanie 6. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie w par. 12 ust. 4 – o ile nieprzystąpienie z winy wykonawcy i po uprzednim wezwaniu wyznaczającym dodatkowy 14 dniowy termin na rozpoczęcie.

Pytanie 7a . Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.02.2020 r., z uwagi na obszerny zakres robót , krótki czas przygotowania wyceny wszystkich zadań.

Pytanie 7b . Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.02.2020 r.

Pytanie 7c. Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie kalendarzowe.

Pytania 8. Wykonawca prosi Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych umów i ugodnień? Jaka jest wysokość tych opłat?

Pytanie 9. Jakie powinny być zawory preizolowane: pełnoprzelotowe czy ze zredukowanym przelotem?

Pytanie 10. Czy w elementach przewidzianych do demontażu występuje azbest?

Pytanie 11. Jakie powinny być zawory do wcinek na gorąco: pełnoprzelotowe czy ze zredukowanym przelotem?

Pytanie 12. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji na rurociągach napowietrznych metodą ciągłą, stosowaną w poprzednich latach przez MPEC-Konin przy zastosowaniu materiałów zgodnych z projektami wykonawczymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ?

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Ad. 1. Należy przyjąć zapis o treści : „Składniki cenotwórcze dla robót opisanych w SIWZ - Część IV pkt. 15.8.3”

Ad. 2 . Zamawiający w każdym uzasadnionym przypadku dokona akceptacji zmiany personelu Wykonawcy spełniającego wymagania Zamawiającego określone w SIWZ .

Ad.3. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

W par. 8 ust. 3 – projektu umowy – jest możliwość zmiany wynagrodzenia umowy tylko dla przypadków określonych w par. 15 ust. 1.2.

Ad. 4. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ad. 5. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ad. 6. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ad. 7abc. Zamawiający przesuwając termin składania ofert do dnia 24.02.2020 roku, godz. 12.00.

Ad. 8. Zamawiający odmawia wskazania działek, które będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, gdyż wynika to z organizacji robót przyjętych przez Oferenta, na

podstawie posiadanego sprzętu, środków transportowych, itp. To samo dotyczy sprawy dojazdów, składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy, itp.

Zamawiający informuje, że opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych zawiera UCHWAŁA Nr 246 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dla działek, na których prowadzone będą projektowane roboty Zamawiający uzyskał stosowne zgody i pozwolenia, które są załącznikiem do postępowania. W ich treści zawarte są konieczne do wykonania (do spełnienia) wymagania właścicieli działek.

W przypadku osób fizycznych żadna z otrzymanych zgód nie zawierała roszczeń finansowych, poza oczekiwaniem właścicieli związanym z możliwie szybkim wykonaniem prac i odtworzeniem terenu wraz z wcześniejszym poinformowaniem o terminie wejścia na działkę. Dla działki 342/8 obręb Czarków ustanowiona została służebność przesyłu – obowiązuje wejście protokółarne na teren, a po wykonaniu prac, odtworzeniu terenu i wyrównaniu zaniżenia znajdującego się na części działki – protokółarne przekazanie terenu właścicielowi po zakończeniu robót.

Podobnie Zamawiający ustanowił służebność przesyłu dla działek w obrębie Chorzeń: 728/1, 810/1, 810/4, 810/5, 810/6, z prawem przejazdu i przechodu.

W rejonie działek, na których ustanowiono służebność przesyłu, należy szczególnie zwracać uwagę na nieprzekraczanie granic działek z uwagi na potencjalne roszczenia odszkodowawcze ich właścicieli.

Ad. 9. Zawory preizolowane pełnoprzelotowe.

Ad. 10. Nie występuje.

Ad. 11. Zawory do wcinek na gorąco – pełnoprzelotowe.

Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza wykonania izolacji na rurociągach napowietrznych metodą ciągłą.

Uwaga:

Z uwagi na zapisy odpowiedzi nr 7abc, zmianie ulega treść ogłoszenia w zakresie dat dotyczących : wadium, terminu składania z 10.02.2020 rok, godz. 12.00 na 24.02.2020 rok godz. 12.00 i otwarcia ofert z 10.02.2020 rok, godz. 12.15 na 24.02.2020 rok godz. 12.15.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

.....
Stanisław Jarecki



