

**Przedmiot zamówienia : Przebudowę systemu ciepłowniczego Miasta Konina –
Zadania C, D i E – w tym zadania C4, C6, C14, C16b- etap II, D1,D2,D15abcR, D16a,
E3a,E3b,E3c –
nr sprawy PZP 001/2020.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2017r. z wykorzystaniem postanowień przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1843).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin - Działanie 1.5. współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z pytaniami Wykonawców :

Pytanie 1. Czy są Państwo w posiadaniu aktualnych pozwoleń na budowę/kopii zgłoszeń robót na poszczególne zadania? Prosimy o udostępnienie.

Pytanie 2. Dysponują Państwo aktualnymi uzgodnieniami od wszystkich gestorów sieci ściśle związanych z postępowaniem przetargowym, aktualnymi decyzjami na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy wszystkich zadań)? Prosimy o ich udostępnienie.

Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie na stronie Państwa internetowej aktualnego uzgodnienia z PKP w ramach zadania D15ab.

Pytanie 4. Czy na chwilę obecną dysponują Państwo jakimikolwiek, w ramach zadań, zgodami, decyzjami na wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z budowanym ciepłociągami. Prosimy o udostępnienie na Państwa stronie internetowej.

Pytanie 5. W odniesieniu do punktu powyżej, tj. nr 4. W związku z planowaną inwestycją budowy/przebudowy sieci ciepłowniczej czy dokonana została już jakaś częściowa wycinka?

Pytanie 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej dla zadania C6 o stronę 31, zadania E 15ab o stronę 22 tj. podparcie ślizgowe poziome typ B.

Pytanie 7. Czy są Państwo w posiadaniu ważnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia RZGW w Poznaniu, aktualnej decyzji Dyrektora RZGW w Poznaniu oraz czy dysponują Państwo umową dzierżawy/użytkowania gruntów do projektu E? Prosimy o udostępnienie.

2020.02.2018

Pytanie 8. W STWiORM jest zapis . „Wykonawca dokonując zmianę projektowanych materiałów musi uzyskać zgodę oraz aprobatę projektanta i Zamawiającego. Aby móc o nią wystąpić należy przedstawić projektantowi nowe obliczenia wytrzymałościowe oraz hydrauliczne, schematy montażowe, deklaracje zgodności oraz karty katalogowe urządzeń do weryfikacji”

Projekty wykonawcze są sporządzone w oparciu o obowiązujące wszystkich producentów normy i nie wymieniają żadnego producenta materiałów preizolowanych, jak zatem należy rozumieć ten zapis ?

Pytanie 9. Zadanie nr 6 -Obecnie nie produkuje się rur Dn400/520 – nie ma ich w normie – czy można zastosować rury Dn400/560 ?

Pytanie 10. Zadanie 3B – są wyspecyfikowane rury grubościennne Dn400x8,8/560 – czy to nie jest pomyłka, gdyż kolana i trójniki Dn400 nie mają opisu o grubości ścianki 8,8 mm

Pytanie 11. Zadania dotyczące remontu sieci ciepłej - projekt zakłada montaż izolacji z prefabrykowanych otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej zintegrowanej trwale z blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,7mm w postaci gotowych elementów. Dla tego rodzaju izolacji producenci stosują tylko blachę o grubości 0,5mm. W związku z tym prosimy o odpowiedź, czy zastosować otuliny z cieńszą blachy lub może zastosować izolację bez płaszcza a następnie założyć blachę o gr. 0,7mm?

Pytanie 12. Zadania dotyczące remontu sieci ciepłej - w zakresie prac budowlanych jest zapis, że należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rur poprzez piaskowanie i malowanie. Natomiast w punkcie dotyczącym zabezpieczenia antykorozyjnego jest zapis że należy wykonać czyszczenie do II st. z uwzględnieniem występowania ognisk korozji. Prosimy o wyjaśnienie.

Pytanie 13. Zadania dotyczące remontu sieci ciepłej- w zakresie robót dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego jest zapis że dla zabezpieczenia płaszcza stalowego należy zastosować farbę antykorozyjną do pokryć z blachy ocynkowanej. Czy nowe płaszcze z blachy mają być dodatkowo malowane?

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Ad. 1. Tak jesteśmy w posiadaniu zgłoszeń dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Udostępnianie tych dokumentów, na etapie postępowania, w ocenie Zamawiającego nie jest niezbędne celem właściwego przygotowania oferty.

Ad. 2. Tak dysponujemy. Wszystkie, posiadane przez Zamawiającego, decyzje lokalizacyjne są zamieszczone na stronie Zamawiającego dla każdego z zadań w katalogu „Uzgodnienia”.

Ad.3. Zamawiający posiada uzgodnienie z PKP z dn. 15.06.2016 r. (zamieszczone w katalogu „Uzgodnienia”). Na terenie kolejowym nie będą lokalizowane urządzenia ciepłownicze a w rejonie ul. Hurtowej urządzenia lokalizowane są na terenie Miasta Konina. Nie zwalnia to Wykonawcy przed rozpoczęciem robót do zawiadomienia stron zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami.

Ad. 4. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi zgodami, decyzjami na wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z budowanym ciepłociągiem. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania stosownych decyzji na bieżącą wycinkę.

Ad. 5. Nie, Zamawiający nie dokonał żadnych wycinek drzew i krzewów.

Ad. 6. W zadaniu C6 w dokumentacji wykonawczej jest strona 31 (podpory ślizgowe), w zadaniu E15ab jest strona 22 (zestawienie materiałów).

Ad. 7. Zamawiający na etapie projektowania uzyskał zgodę ówczesnego RZGW w dniu 14.03.2016 r. (dokument zamieszczony w katalogu „Uzgodnienia”) na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Natomiast Zamawiający nie uzyskał umowy na rozpoczęcie robót (tj. na czas ich prowadzenia), gdyż jest to uzależnione od przyjętej organizacji robót, posiadanego sprzętu, itp. – stąd zawarcie umowy z RZGW przewidział do realizacji w roku 2020 po stronie Wykonawcy. Zamawiający nadmienia, że po zrealizowaniu inwestycji, jej zakończeniu i odbiorze końcowym zawrze stosowną umowę dla gruntów pokrytych wodami – w całości na swój koszt. Decyzja Środowiskowa, zwolnienia z zakazów i uzgodnienia z RZGW, pozwolenie wodnoprawne są zamieszczone na stronie Zamawiającego dla każdego z zadań w katalogu „Uzgodnienia”.

Ad. 8. Jeżeli zastosowane materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiORM, to Zamawiający nie oczekuje dodatkowych uzgodnień Wykonawcy z Projektantem i Zamawiającym.

Ad. 9. Tak, można zastosować rury Dn400/560.

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o grubości ścianki 6,3 mm

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza grubość blachy 0,5 mm.

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza czyszczenie do II st., ale zakres ten przed dopuszczeniem do robót malarskich podlegać będzie, odbiorowi przez Zamawiającego.

Ad. 13. Tak, należy wykonać powłokę malarską zgodnie z Dokumentacją. Alternatywnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie płaszcza z blachy aluminiowej bez powłoki malarskiej.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.



Stanisław Jarecki

