

**Przedmiot zamówienia : Przebudowę systemu ciepłowniczego Miasta Konina –
Zadania C, D i E – w tym zadania C4, C6, C14, C16b- etap II, D1,D2,D15abcR, D16a,
E3a,E3b,E3c –
nr sprawy PZP 001/2020.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2017r. z wykorzystaniem postanowień przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1843).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin - Działanie 1.5. współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z pytaniami Wykonawców :

Pytanie 1. Z uwagi na obszerność i złożoność zadania Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.03.2020 r.

Pytanie 2. W projekcie budowlanym dla zadania jest poniższy zapis dotyczący metody spawania: „Rurociągi preizolowane będą łączone przez spawanie elektryczne metodą TIG/E wg PN-91/M-34031.”

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż łączenia można wykonać zarówno metodą TIG jak i E.

Pytanie 3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 3 000 000,00 zł.

PYTANIE: czy polisa wskazana powyżej ma być dedykowana na projekt?

Pytanie 4. Wykonawca wnosi o skrócenie 30 dniowego terminu (par. 11 ust. 3) na przedłużenie polisy OC do 7 dni .

Pytanie 5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zmiana umowy dopuszczalna jest z powodu robót podobnych (art. 134 ust 6. Pkt 3 pzp) i robót dodatkowych i terminy te nie pokrywają się ze sobą?

20/20.02.2018

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert na dzień wnioskowany przez Wykonawcę .

Ad. 2 . Zamawiający akceptuje łączenie rurociągów tylko metodą TIG (141).

Ad.3. Nie. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi obejmować swym zakresem działalność Wykonawcy a co za tym idzie również odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

Ad. 4. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ad.5. Tak , zmiany umowy wynikają z zapisów ustawy PZP oraz określonych w SIWZ . Zamawiający nie dysponuje wiedzą na obecną chwilę o konieczności i terminach ich realizacji.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

.....
Stanisław Jarecki